

ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

Nº009/2015

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e quinze às 10h30min (dez horas e trinta minutos) reuniu-se na sede da Autarquia, situado à Rua Ciro Lagazzi, 155, Jardim Cândida, na cidade de Araras, Estado de São Paulo a Comissão Permanente de Licitações desta Autarquia, designada pela Portaria nº 11.485, de 25 de Setembro de 2.014 sob a presidência do Sr. Ignácio Delolo Filho, para resposta do pedido de esclarecimento.

EDITAL DE TOMADAS DE PREÇO Nº 009/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada em para execução de implantação de interceptor de esgoto diâmetro 450mm, na Rua São Carlos Jardim São João, do município de Araras/SP, com fornecimento de toda mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto, anexos no Edital.

Esclarecimento solicitado do Edital:


- 1) *“Verificar item 4.0 – Tubo corrugado em PEAD. DN 450 MM, para esgoto sanitário, fornecimento e instalação,....*

Pois é divergente do item 10.0 – assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos.”

- 2) *“Possuo atestado com assentamento de tubo de concreto para águas pluviais com dimensões de até 1,50 metros, superior ao exigido no edital, quero saber se será aceito no certame? Pois o sistema de execução utilizado que é por gravidade é similar / igual ao tubo de esgoto.”*


Segue a resposta ao questionamento fornecido pelo Engenheiro da Autarquia

- 1) *A planilha será retificada no item 3.0, pois o tubo a ser utilizado é de concreto armado,*



- 2) O atestado de rede de água pluvial com maior diâmetro será aceito desde que o mesmo traga discriminado que os tubos utilizados sejam ponta/bolsa(PB) com junta elástica(JE).

Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão.



Ignácio Delolo Filho
Presidente da Comissão



Simone Ap. Barbosa de Andrade dos Santos

Membro



Ricardo Bento de Moraes

Membro



Monique Rangel Amancio

Membro



Vinicius Penteado

Engenheiro