

AO SAEMA – Serviço de Água Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras  
A Comissão de Licitação

Em resposta para TP 02/2015

Após solicitação de quesitos dos interessados ao certame, vimos a informar as respostas solicitadas:

- Onde em memorial descritivo, item 2.4 - Pintura

*Externo : Considera-se área externa as chapas expostas, o tampo horizontal e vertical. Fundo Epóxi poliamida de alta espessura bi componente Primer, aplicado com 01 única demão com espessura mínima de filme seco de 100 micrometros e acabamento com esmalte sintético alquídico Admiral Esmalte na cor branca, com três demãos, com espessura de filme seco de 30 micrometros/demão, totalizando uma espessura final de 130 microns, le-se espessura final de 190 microns*

- Onde em memorial descritivo, manter a unidade conforme composição em quilograma


2.4.2	330713	CPOS	PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS	KG
-------	--------	------	--	----

- O objeto do certame, que condiz em construção de reservatório deveser respeitado a composição da planilha orçamentaria e memorial descritivo, mantendo a hegemonia esperada dos proponentes :

ITEM 2.2 DA PLANILHA SENDO RESERVATÓRIO TUBULAR APOIADO METÁLICO, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO CARBONO COR-AR-COR 400 ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DA USINA, NAS ESPESSURAS INDICADAS, DIMENSIONADAS CONFORME NORMA VIGENTE, ESPECÍFICO PARA RESERVATÓRIOS D'ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO PÚBLICO e item 2.2 do MEMORIAL DESCRITIVO

Sem mais

Araras, 03 de março de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Gelfus Gerenciamento e Assessoria de Obras Ltda  
Engº Alexandre Rogério Gaino

