



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

**QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2014**

Aos

Licitantes

Referente: Pregão Presencial nº 050/2014

Objeto: Aquisição de diversos materiais hidráulicos que serão utilizados na obra do Reservatório do Jardim Rosana, na obra da Adutora do Jardim Aeroporto e para reposição de estoque, de acordo com o termo de referência anexo I do Edital.

A Pregoeira junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras foram questionados sobre o objeto desta licitação, conforme abaixo:

01) Lotes 05 ao 11:

As válvulas de gaveta 2GS/JGS, descrito no Edital, trata-se de um anel utilizado especificamente pela empresa Saint Gobain.

Desta forma, restringe a participar dos fornecedores nesse certame.

Sugerimos que seja solicitado as válvulas de gaveta com anel JE.

Resposta: Em análise à solicitação da empresa, realmente constatamos que é correta a afirmação, desta forma iremos retificar o edital para anel J.E. NBR 14968/2003 e NBR 6916/1981.

02) Lote 12:

Favor especificar qual tampão deve ser cotado (T9, T5 ou outro).

Resposta: T9 e T5 ambos atendem ao edital.



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

03) Lote 10:

Favor especificar o que significa a sigla "BP" na descrição do item.

Resposta: O termo BP significa Bolsa Ponta.

04) Lotes 28 e 30:

Não existe Tee Bolsa Flange Ponta, como no edital.

A peça pode ser Tee com bolsas, Tee com flanges ou Tee com bolsas e flanges.

Resposta: Deverá ser entregue Tee com bolsas e flanges.

05) Lotes 29 e 50:

As curvas são com bolsas ou flanges, nunca com extremidades diferentes.

Resposta: Nesse caso, segue conforme Termo de referência, conforme cotações prévias.

05) Lotes 35, 37 e 48:

Não há possibilidade de cotar tubo ponta flange ou flangeado de 6 mts, visto que deverá cortar a bolsa para instalar o flange.

Sugerimos que seja solicitado tubo/toco com 5,60mt.

Resposta: No total, o tubo com a flange deverá ter 6 metros, conforme cotações prévias.

06) Lotes 38, 45 e 49:

Favor esclarecer se a peça dos lotes supracitados realmente são carreteis, informando se são simples ou completo.

