



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS

(19) 3543-5500 | 0800-0144321

QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO NA
MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2017

Aos

Licitantes

Referente: Pregão Presencial nº 020/2017

Objeto: Aquisição de tampão de ferro fundido para poço de visita, que serão utilizados em vários locais no município de Araras, conforme descrições contidas no Anexo I.

A Pregoeira junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras foram questionados sobre o objeto desta licitação, conforme abaixo:

1. De acordo com a descrição constante no edital, o tampão DN600 deve obedecer a norma NTS 033 Sabesp. Desta forma informo e envio em anexo o projeto do material utilizado pela SABESP dentro da NTS 033.

Como pode ser visto, a medida na descrição do edital pede aro de 850mm e na NTS 033 o tampão tem 740mm de aro.

Desta forma gostaria de solicitar que pudesse ser esclarecido esta divergência, se será utilizado o tampão com 850mm de aro fora da NTS 033 ou se manterá o padrão SABESP e NTS 033 com 740mm de aro?

Resposta: Informamos que a observação do licitante está correta quanto a divergência entre as medidas portanto será mantida **o padrão SABESP e NTS 033 com 740mm de aro e o edital será retificado.**

Araras, 26 de junho de 2017.



SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS

(19) 3543-5500 | 0800-0144321

Fernanda Rodrigues Buzo
Pregoeira

Ari Osvaldo Fischer Filho
Apoio

Elizabeth C. Bombonato Colombari
Apoio

Marluce Natália de Góes Lima
Apoio

Fábio Eduardo Coladeti
Apoio

Simone Ap. B. de A. dos Santos
Apoio