



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

## QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE

### PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2015

Aos

Licitantes

**Referente:** Pregão Presencial nº 018/2015

**Objeto:** Aquisição de materiais de ferro fundido para repor estoque no qual é usado pelo Departamento de Água e Esgoto nas instalações, reposições e manutenção em redes distribuidoras de água, conforme descrições contidas no Anexo I – Termo de Referência deste edital.

O Pregoeiro junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras foram questionados sobre o objeto desta licitação, conforme abaixo:

- 1) Retiramos o edital do pregão presencial 18/2015 e após tomarmos conhecimento, temos alguns questionamentos e comentários referente ao lote 08;

Nos itens 01 ao 07, tubos de ferro fundido, (NBR 7675:2005, pagina 18, 2.2 do edital ) no item 01 DN 100mm, junta elástica JGS, classe K9, (TK9JGS) nos demais itens a junta elástica é JE.

Necessitamos que nos demais itens 02 ao 07, seja permitido em alternativa, junta JGS conforme NBR 13747 (que esta na NBR 7675:2005) tipo JGS (JE2GS) e também alternativa para tubos de ferro fundido classe K7 (TK7JGS), que atende as pressões máximas de serviço (PMS) em MPa do SAEMA, ou seja DN 150mm 7,7MPa, DN 200mm 6,3MPa, DN 250mm 5,2MPa, 400mm 3,6MPa, DN 450mm

