

Araras, 15 de janeiro de 2.012.

Aos
Licitantes

Referente: Processo Licitatório n.º 1607/2012.

Questionamentos acerca do Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 001/2013.

Objeto: Aquisição de diversos materiais hidráulicos para reposição de estoque, conforme as descrições contidas no Anexo I do referido edital.

O Pregoeiro junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras foram questionada sobre os itens abaixo, tendo apresentado as seguintes respostas:

Item 1: Pela presente questionamos a respeito do lote 8 itens 1 e 2: Pergunta: Estas peças são realmente BP (bolsa e ponta)?

Resposta do SAEMA: Analisando o questionamento, verificamos que houve erro de digitação, portanto fazemos à correção: onde está escrito Redução FOFO 150 x 100 BPJE com anel leia-se Redução FOFO 150 x 100 PBJE ao item 01 e onde está escrito Redução FOFO 200 x 150 mm BPJE, com anel leia-se Redução FOFO 200 x 150 mm PBJE, com anel.

Item 2: Com referência ao item 05 do lote 01 – Registro F^oF^o DN 350 mm cunha de borracha, BBJE, cabeçote, informamos que esse registro não é fabricado em cunha de borracha, somente em cunha metálica. Podemos fornecer esse item em cunha metálica, NBR 12430?

Resposta do SAEMA: Conforme consulta feita no mercado aos fornecedores deste produto, constatamos que DN acima 300 mm costuma-se fabricar este material em cunha metálica, portanto pode-se fornecer este produto em cunha metálica.

Fábio Eduardo Coladeti
Pregoeiro

Ari Osvaldo Fischer Filho
Apoio

Fernanda Rodrigues Buzo
Apoio

Marluce Natália de G. Lima
Apoio/Secretária