



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

**QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014**

Aos

Licitantes

Referente: Pregão Presencial nº 035/2014

Objeto: Aquisição parcelada de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) Kg Hidróxido de Cálcio em suspensão líquido, para ser utilizado na Estação de Tratamento de Água – ETA, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

A Pregoeira junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras foram questionados sobre o objeto desta licitação, conforme abaixo:

01. Informamos que o processo industrial de fabricação requer um range nas especificações, para fins de controle de processo.

Desse modo a especificação constante no Termo de Referência Anexo I, não consta um range de variação dos itens de controle, conforme abaixo:

Especificações – Anexo I

Hidróxido de Cálcio em Suspensão

%M/M Hidróxido de Cálcio – 20,08%; (seria mínimo?)

Densidade – 1,116g/cm³; (seria aproximado?)

Estabilidade da Suspensão em 24hrs – 95%; (seria mínimo?)

%M/M Insolúveis em água – 0,09%; (não seria insolúveis em HCl: SiO₂ + RI: 0,25% máximo?)

%M/M Substancias reativas ao HCL, expresso como CaCo₃ (excetos óxidos e hidróxidos) – 0,80% máximo; OK

