

Araras, 02 de outubro de 2012.

Aos
Licitantes
Referente: Pregão Presencial nº 029/2012

Objeto: Aparelho condicionador de ar para uso nos departamentos da Autarquia.

**QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2012**

O Pregoeiro junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras foram questionados, tendo apresentado a seguinte resposta:

Questionamento Licitante: O Edital de pregão em seu Anexo I – Termo de referência, traz como objeto o Fornecimento de Aparelhos de Ar Condicionado com Capacidades de 12.000, 18.000 e 24.000 BTU/H, tipo Split (Piso-Teto)

Pergunta-se:

As informações referente ao tipo piso teto estão corretas?

Tendo em vista que não existe no mercado equipamento com capacidade de 12.000 BTU/H do tipo piso teto.

Ainda assim o licitante demonstrou através de fotos a diferença entre os dois equipamentos.

Resposta SAEMA: Informamos que houve equivoco no momento de montarmos o Termo de Referência, o correto para todos os itens é tipo split (Hi-Wall), adequaremos o edital e publicaremos sua retificação.

Desde já agradecemos o questionamento e nos colocamos a disposição.



Fábio Eduardo Coladeti
Pregoeiro