



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO

NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2015

Aos

Licitantes

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão das obras lineares do PAC 2 no município de Araras - SP, de acordo com as especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Projetos e Cronograma Físico – Financeiro.

O SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras foi questionado sobre o objeto desta licitação, conforme abaixo:

Estamos participando a licitação em referência e gostaríamos de esclarecer dúvidas com relação aos itens da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, como segue:

1) Para este item(abaixo) consta quantidade, mas não consta preço unitário e total?

	COT	CESTO COLETOR DE RESÍDUOS EM ALUMINIO	PÇ	1,00	0,00	0,00	-
--	-----	---------------------------------------	----	------	------	------	---

Reposta: O Presidente Executivo do Saema Informa que, por motivo do valor deste item não constar na Planilha Orçamentária, a licitante deverá considerá-lo como omisso, conforme previsto no item 2.22 do Edital:

02.22. Eventuais serviços que não constem da planilha orçamentária fornecida pelo SAEMA deverão ter seus preços diluídos nos itens e serviços omissos, não podendo a empresa vencedora pleitear, posteriormente, a cobrança de serviços ou acréscimos não previstos originalmente.

Informa ainda que, não haverá alterações no valor máximo para contratação, permanecendo o previsto no Edital, ou seja, **R\$ 7.383.783,13** (sete milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e treze centavos), devendo a proposta dos licitantes serem inferiores a este valor, mesmo com a inclusão do item omissos.



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

- 2) Para estes dois itens (abaixo), o preço unitário assinalado em amarelo contempla apenas o fornecimento do tubo, conforme a CPU TUBOS que faz parte do arquivo Planilha Orçamentária e Cronograma.xls enviado junto com o Edital e anexos, e a instalação dos mesmos como será remunerada?

B 3.4.1	CPU	TUBO CORRUGADO PARA ESGOTO (PEAD) - DN 450 MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		489,14	164,57	187,64	91.783,56
B 3.4.3	CPU	TUBO CORRUGADO PARA ESGOTO (PEAD) - DN 750 MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		4588,62	375,18	427,78	1.962.920,95

Reposta: Para esses itens, o assentamento está contemplado na CPU (Composição de Preços Unitários) constante da planilha.

- 3) Tendo em vista a grande discrepância dos preços dos tubos de pead cotados no mercado em relação aos apresentados no orçamento do SAEMA-Araras, em função de recentes aumentos da matéria prima, pergunta-se: é possível a utilização de tubos com diâmetros de mercado superiores ao indicado no projeto, mas que atendam todas as especificações técnicas conforme memorial descritivo.

Reposta: Sim, é possível a utilização de tubos com diâmetros superiores, desde que atendam às exigências mínimas constantes nos projetos e memoriais descritivo da licitação e este fato não influa nos itens da planilha de custos.

Araras, 03 de junho de 2.015.

Felipe Dezotti Beloto
Presidente Executivo