

A

HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSÓRIOS LTDA.

Referente: Pregão Eletrônico nº 015/2025

Processo de Licitação nº 1023/2025

Resposta ao Pedido de Impugnação

O SAEMA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS, pessoa jurídica de direito público, entidade autárquica municipal, regularmente instituída por meio da Lei Municipal nº 937, de 04 de agosto de 1971, inscrita no CNPJ nº 44.699.908/0001-00, com endereço na Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida, no Município de Araras-SP, CEP 13.603-027, neste ato representado pelo Pregoeiro, Fábio Eduardo Coladeti, portador do RG nº 29.338.164-1 e do CPF nº 190.301.218-07, designada pela Portaria nº 14.259 de 09 de janeiro de 2025, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar **RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO** que lhe move a empresa **HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSÓRIOS LTDA.**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

DA IMPUGNAÇÃO

A presente impugnação é proposta em face de cláusulas do Edital que, ao estabelecerem exigências técnicas desproporcionais e valores incompatíveis com a realidade de mercado, comprometem gravemente a legalidade, a isonomia e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. Nota-se que este Ente destacou a compra complexa de dois itens margeado pelo fornecimento de hidrômetros, com sumo destaque que ambos devem ter toda complexidade técnica, além de ser cúpula de vidro, processo que tende a trazer valor técnico agregado, bem como ser cúpula totalmente plana, que por sua vez, também possui cabide técnico específico e que agrega custos por estas exigências. Não obstante, resta claro observar que o SAEMAS licitou no início de Janeiro de 2025 o mesmo item, sendo logrado êxito com valor superior ao estabelecido, não conhecendo por ora, nenhuma base de estrutura de preços que possa sustentar a definição de valor máximo em R\$ 97,55 (noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), visto que tal preço não é nem

praticado por fabricantes, muito menos por microempresas que o ofício é a revenda dos respectivos, devendo considerar-se valor impraticável no mercado de saneamento nacional, restando puramente a devida revisão no preço máximo estabelecido. No que tange a atuação da grande maioria das microempresas que vão disputar o item 02, ambas na maioria ou na totalidade são revendedoras de hidrômetros e não consegue obter fôlego para comprar e revender no valor máximo estabelecido, ainda sob a análise técnica comercial, nem fabricante possa agir nesta baila.

DO PEDIDO

Diante ao exposto, solicitamos a devida revisão do preço médio de forma, permitir uma disputa sadia e coerente, baseado nos preços médios praticado no mercado nacional de saneamento.

RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento, apresentamos as seguintes justificativas:

Inicialmente, esclarecemos que a Autarquia utiliza o padrão de caixa de proteção de hidrômetros em alvenaria no passeio público em aproximadamente 80% dos ramais instalados em Araras.

Esclarecimentos quanto às especificações:

1. Cúpula de Vidro:

A Autarquia pretende adquirir hidrômetros com a cúpula de vidro por ser mais segura contra fraudes do que as cúpulas de outros materiais. Esse tipo de cúpula, em geral, possui tecnologias antifraude integradas, como um sistema de "cravamento" e alta resistência a violações e perfurações. Tais características dificultam o acesso ao mecanismo interno para adulteração do medidor.

2. Relojoaria Plana:

Os hidrômetros objeto desta licitação serão instalados em caixas de proteção no passeio público (padrão de instalações no chão). Para este padrão, a adoção do hidrômetro com relojoaria inclinada foi descartada após testes, nos quais verificamos que:

- A leitura se torna impossível em certas profundidades, e

- Com o tempo, o embaçamento da relojoaria dificulta excessivamente a visualização dos numerais.

Historicamente, as compras de hidrômetros da Autarquia são tradicionalmente divididas entre modelos planos e inclinados. Contudo, atualmente, o estoque de hidrômetros planos está praticamente zerado, enquanto o de hidrômetros inclinados soma apenas 250 unidades.

Portanto, os hidrômetros inclinados em estoque não podem ser utilizados nas instalações de passeio público (padrão de chão), em virtude das limitações técnicas mencionadas.

Diante do exposto, reitera-se a necessidade de cotação de hidrômetros com cúpula de vidro e relojoaria plana, conforme detalhado no Termo de Referência do Edital.

3. Valores máximos estimado para contratação

Os valores estimados para ambos os lotes foram definidos por meio de pesquisa de preços realizada na Plataforma Banco de Preços, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

Para melhor visualização, encontra-se abaixo a relação com os preços praticados pelas Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, no relatório de cotação anexo.

- AB ASSESSORIA E SOLUÇÕES LTDA. – EPP - Valor: R\$ 90,62;
- EDUARDO WARLEY FERREIRA – ME – Valor: R\$ 99,00;
- HIDRÔMETROS DO BRASIL – EPP – Valor: R\$ 80,00;
- DLS COMÉRCIO LTDA. – ME – Valor: R\$ 114,00;
- BEST HYDRO COMERCIAL LTDA. – Valor: R\$ 114,49;
- MARGEM – COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA. - EPP – Valor: R\$ 88,00;
- ELETROFER COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – ME – Valor: R\$ 100,00;
- HIDROSAF MEDIÇÕES LTDA. – EPP – Valor: R\$ 85,50.

Anexo o relatório de cotação da Plataforma Banco de Preços que apresenta os preços praticados no mercado pelas empresas deste ramo de atividade, propostas ofertadas em licitações realizadas por outros órgãos.



DECISÃO DO PREGOEIRO

Ante o exposto, CONHEÇO o pedido e, no mérito, julgo-o **IMPROCEDENTE** por restar comprovado que o preço máximo estimado para o Pregão Eletrônico nº 015/2025 está de acordo com os valores praticados no mercado. Diante do exposto, NEGÓ PROVIMENTO à impugnação interposta pela empresa **HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSÓRIOS LTDA.**, contra o Edital do certame.

Araras, 13 de outubro de 2025



Fábio Eduardo Coladeti

Pregoeiro



Elizabeth C. B. Colombari

Apoio



Lenita Maria Pereira

Apoio



Simone Ap. Barbosa de Andrade

Apoio